

15/12/63

กษัตริย์ราชบัณฑิตยสถาน
วันที่ 399
วันที่ 15 12 63
เวลา

ตัวจริง

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

928
15 ธ.ค. 2563
141326

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ บริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 469/1 หมู่ที่ 3
ซอย ถนน พระประโทน บ้านแพ้ว แขวง/ตำบล ดอนยายหอม
เขต/อำเภอ เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม โทรศัพท์ 03-422-9397-8
โทรสาร 03-422-9759 มี คุณโรจนา แจ้การ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
แหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ผักผลไม้บรรจุกระป๋อง และน้ำผลไม้
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 3-8(1)-1/32 นฐ ออกให้โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม
หมดอายุ 2 มกราคม 2564

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ
สำหรับเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(คุณโรจนา แจ้การ)

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(คุณทรงวุฒิ เป็นพินัย)

ใบอนุญาตเลขที่ 1005200405 หมดอายุ 11/01/2565
ออกให้โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
()

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย Anaerobic cover lagoon & Aerated lagoon
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 500 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
 แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย เครื่องสูบน้ำ เครื่องเติมอากาศ
 เครื่องกวนผสมน้ำเสีย เครื่องกวนผสมสารเคมี
 เครื่องสูบลตะกอน อื่น ๆ (ระบุ)